

ZIARNISTE, DOBRZE PRZESORTOWANE MMIESZANINY  
GLEBY/ KRUSZYWA <35% ZIAREN DROBNYCH,ZAGĘSZCZONE  
DO UZYSKANIA 95 % GĘSTOŚCI WG NORMY PROCTORA.

NAWIERZCHNIA

min. 46cm. max. 500 cm  
W PRZYPADKU INSTALACJI NIETWARZĄCYCH  
NA KTÓRYCH MOŻNA SPODZIEMC SIĘ  
PRZEWIEŻENIOWA POWINNA ZOSTAĆ  
ZAWIESZONA NA 100 cm

GEOWŁÓKNINA

POKRYWA SC-310

KOMORA SC-310

PROJEKTANT OKREŚLA STOPIEŃ  
STABILNOŚCI PODŁOŻA

PŁUKANY TŁUCZEŃ KAMIENNY O UZIARNIENIU 31 - 63 mm,  
GRUBOŚĆ WARSTWY TŁUCZNIĄ OKREŚLA PROJEKTANT

**KOMORA DRENAŻOWA SC - 310**  
**PRZYKŁADOWE ODPOWIETRZENIE**

( BEZA ZACHOWANIA SKALI)

INFORMACJA EKOBUDEX  
(058) 554-85-66/65